



210312340266

有效期至2027年11月08日止

检测报告

报告编号: ZJC/BD202406011

项目名称: 河北银发华鼎环保科技有限公司

污染源在线技术比对自行监测-3 季度

委托单位: 河北银发华鼎环保科技有限公司

样品类别: 废气

河北众智环境检测技术有限公司

2024 年 10 月 10 日

检验检测专用章

1301059006182



声 明

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和 **MA** 章无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 未经本公司书面许可，不得部分复制检测报告。
4. 检测报告涂改、增删无效。
5. 如对本检测报告有异议，请在收到报告 15 天之内与本公司联系。
6. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
7. 本公司有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。
8. 检测报告中出现“ND”或“未检出”或“<检出限”或“检出限 L”时，表明该结果低于该检测方法的检出限。
9. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律后果。

检测结果

1. 项目信息

委托单位: 河北银发华鼎环保科技有限公司
委托单位地址: 河北省石家庄市经济技术开发区世纪大道 29 号
受检单位: 河北银发华鼎环保科技有限公司
样品来源: 现场采样
采样人员: 李壮、李浩男
采样日期: 2024 年 09 月 27 日
分析人员: 高茵、闫小燕
样品分析日期: 2024 年 09 月 28 日

编制

审核

批准

签发日期

高茵

李壮

李浩男

2024 年 10 月 10 日

2. 检测方法和仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	单位	设备名称及编号
有组织 废气	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸 银容量法》HJ 548-2016	2	mg/m ³	滴定管

检测结果

3. 检测结果-有组织废气

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果					
				1	2	3	4	5	6
焚烧烟气排放口 DA001 脱硝装置+急冷塔+ 干式脱酸塔+消石灰 活性炭+布袋除尘器 +预冷塔+洗涤塔 排气筒高度 35 米	2024 年 09 月 27 日	氯化氢 排放浓度	mg/m ³	ND	2.2	ND	ND	2.2	ND

续 3.

采样点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果			
				7	8	9	最大值
焚烧烟气排放口 DA001 脱硝装置+急冷塔+ 干式脱酸塔+消石灰 活性炭+布袋除尘器 +预冷塔+洗涤塔 排气筒高度 35 米	2024 年 09 月 27 日	氯化氢 排放浓度	mg/m ³	2.2	ND	ND	2.2

以下空白

此
页
空
白

